

&

(ബി) 36.5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൽ നടത്തിയ തുടർനടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ&ബി) ചാവക്കാട് കോടതി സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള 3660 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കുവേണ്ടി Registrar, Subordinate Judiciary, High Court of Kerala, എറണാകുളത്തിന് കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം

4(614) ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം കൊല്ലം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നിർവ്വഹണ ചുമതലയിൽ ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വിവിധ ഫണ്ടുകളുപയോഗിച്ച് നിലവിൽ എന്തെല്ലാം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് നടന്നുവരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ LAC-ADS 2018-19-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിടത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

(ബി) ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം നില നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;

&

(സി) ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം നില നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവ എന്തെല്ലാമെന്നും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇതിനകം എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ബി&സി) ചാത്തന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 2019-20 വർഷം ബഡ്ജറ്റിൽ 2 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും ഒന്നാം നിലയും മാത്രം താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആയതിനാൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്കെഫ്രിലുള്ള നിർമ്മാണം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ Light weight construction materials ആയ steel truss work, Aluzine coated Trafford sheet roofing, ACP Panels, Gypsum Wall, Aerated Cement Concrete block, Aluminium glazing work എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.